

## 35.130.5180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.130.5180</b>                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 230 V, en az 3x20 kVAr, Tristörlü Anahtarlama Modülü |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                 |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                        |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                            |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 13917,00     | 345,00        | 172,50          |

## 35.130.5180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kapasitif yük sürücü olarak kullanılan, çalışma frekansı 50 Hz olan, -25 °C ile +55 °C ortam sıcaklığı aralığında çalışabilen, TS EN IEC 60947-1 ve TS EN 60947-4-3 standartlarına uygun, 20 ms'nin altında anahtarlama yapabilen, hata tespitlerini kaydedebilen, ön panelde bulunan dört adet LED ve kuru kontak çıkışı ile bildirebilen, harici termik terminalleri sayesinde harmonik filtre reaktörünü aşırı ısınmalara karşı koruyabilen tristörlü anahtarlama modülünün yerine montajı, her türlü malzeme ve işçilik dâhil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.130.5180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                         |        |          |
| 30.130.5180 |                 | 230 V, en az 3x20 kVAr / Tristörlü<br>Anahtarlama Modülü /<br>KOMPANZASYON SİSTEMİ (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                          |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                    | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                             | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                    | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.