

## 25.288.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5201 (193-201)

**Tanımı** Ø=140, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 126,00       | 19,00         | 9,50            |
| 2014   | 145,00       | 27,00         | 13,50           |
| 2015   | 154,00       | 30,00         | 15,00           |
| 2016   | 163,00       | 34,50         | 17,25           |
| 2017   | 166,00       | 37,10         | 18,55           |
| 2018   | 187,00       | 32,00         | 16,00           |
| 2019   | 263,31       | 61,44         | 30,72           |
| 2020   | 298,30       | 72,20         | 36,10           |
| 2021   | 351,50       | 88,09         | 44,05           |
| 2022-1 | 541,88       | 134,38        | 67,19           |
| 2022-2 | 851,58       | 134,38        | 67,19           |
| 2022-3 | 891,89       | 174,69        | 87,35           |
| 2023-1 | 1095,63      | 270,63        | 135,32          |
| 2023-2 | 1513,13      | 440,63        | 220,32          |
| 2024   | 2551,00      | 727,25        | 363,63          |

## 25.288.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

## 25.288.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                             |        |          |
| 20.288.5201 |                 | Ø 140 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                        | Saat   | 0,700000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                  | Saat   | 1,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                         | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.