

25.264.2123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2123 (176-509)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 69 cm, 10-32 Atü arası basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1318,95	12,00	6,00
2014	1404,00	13,20	6,60
2015	1126,80	14,70	7,35
2016	1130,40	17,70	8,85
2017	1308,00	19,10	9,55
2018	1380,00	21,90	10,95
2019	1846,68	37,68	18,84
2020	2250,94	44,29	22,15
2021	2427,48	54,04	27,02
2022-1	3759,00	82,50	41,25
2022-2	5332,80	82,50	41,25
2022-3	5362,50	107,25	53,63
2023-1	9360,16	166,38	83,19
2023-2	14071,50	275,00	137,50
2024	21454,50	453,75	226,88

25.264.2123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

25.264.2123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.