

25.225.4027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.225.4027 (165-927)
Tanımı	Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.100, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	318,00	4,00	2,00
2014	350,00	4,40	2,20
2015	368,00	4,90	2,45
2016	333,00	5,90	2,95
2017	318,00	6,35	3,18
2018	319,00	7,30	3,65
2019	377,33	21,44	10,72
2020	452,26	25,20	12,60
2021	633,96	30,74	15,37
2022-1	980,63	46,88	23,44
2022-2	1484,85	46,88	23,44
2022-3	1498,91	60,94	30,47
2023-1	2395,63	94,38	47,19
2023-2	3375,63	153,13	76,57
2024	3959,00	252,75	126,38

25.225.4027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

25.225.4027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.4027		Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1100 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.