

35.125.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.2202 (719-202)

Tanımı 3x25A'e kadar (Trifaze), Cıva kontaklı tip, ŞAMANDIRALI (FLATÖRLÜ) ŞALTERLER

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	40,00	3,40	1,70
2014	46,00	3,75	1,88
2015	46,50	4,15	2,08
2016	49,30	5,20	2,60
2017	52,00	5,60	2,80
2018	57,50	6,45	3,23
2019	67,00	8,20	4,10
2020	73,50	9,60	4,80
2021	80,00	9,60	4,80
2022-1	141,00	13,50	6,75
2022-2	247,25	13,50	6,75
2022-3	252,00	17,60	8,80
2023-1	309,00	27,30	13,65
2023-2	382,00	43,70	21,85
2024	718,00	83,50	41,75

35.125.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT No 35.125.2100 ile aynı, yalnız kontaktör devresi şamandıraya bağlı bir cıvalı kontakla çalışan flatörlü şalterin temin ve montajı.

Madeni veya plastik şamandırası, kumanda mili, bakır tel, makaraları, etanj kontaktörü ve elektrik bağlantıları ile komple olarak temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.125.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.2202		3 x 25A.e kadar (Trifaze) / Cıva kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.