

35.125.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.125.3050 (734-500)
Tanımı	Merkezi kumanda için yardımcı kontak bloğu (yana geçmeli tip)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	46,00	7,40	3,70
2014	51,00	8,15	4,08
2015	55,50	9,05	4,53
2016	61,00	11,40	5,70
2017	67,00	12,30	6,15
2018	69,00	14,10	7,05
2019	81,00	17,90	8,95
2020	86,00	21,00	10,50
2021	92,50	21,00	10,50
2022-1	159,00	29,40	14,70
2022-2	267,66	29,40	14,70
2022-3	277,00	38,30	19,15
2023-1	346,00	59,50	29,75
2023-2	439,00	95,50	47,75
2024	826,00	182,00	91,00

35.125.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Darbe akım anahtarı yanına monte edilerek darbe akım anahtarına belli bir yerden merkezi bir kumanda imkanı veren, 35 mm'lik çelik raya monte edilebilen TS EN 60947-4-3/A1 ve CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş yardımcı kontak grubunun temini, işyerine nakli, montajının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. (Merkeze konacak anahtar fiyatı ilgili pozdan ayrıca ödenir).

35.125.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.3050		Merkezi kumanda için yardımcı kontak bloğu (yana geçmeli tip) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.