

25.250.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.250.2308 (164-800)
Tanımı	Ø=160 mm 10 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	43,00	2,50	1,25
2014	47,30	2,75	1,38
2015	65,50	3,05	1,53
2016	66,50	3,70	1,85
2017	81,00	4,00	2,00
2018	92,00	4,60	2,30
2019	58,66	8,58	4,29
2020	65,15	10,06	5,03
2021	97,69	12,29	6,14
2022-1	133,76	18,76	9,38
2022-2	208,51	18,76	9,38
2022-3	214,13	24,38	12,19
2023-1	361,56	37,81	18,91
2023-2	548,75	62,50	31,25
2024	871,88	59,38	29,69

25.250.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir manometrenin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.250.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.250.2308		Ø 160 Mm. 10 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.