

25.282.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.2502 (411-202)

Tanımı 1.000 Watlık, Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	54,00	7,00	3,50
2014	58,50	7,70	3,85
2015	46,70	8,55	4,28
2016	52,00	10,70	5,35
2017	56,00	11,60	5,80
2018	59,50	13,30	6,65
2019	76,68	20,00	10,00
2020	92,66	23,51	11,76
2021	113,05	28,68	14,34
2022-1	163,13	43,75	21,88
2022-2	214,46	43,75	21,88
2022-3	227,59	56,88	28,44
2023-1	310,63	88,13	44,07
2023-2	456,25	143,75	71,88
2024	628,50	237,25	118,63

25.282.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °C'a kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostatu fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostatu arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere işyerinde temini yerine montajı (dış yüzeyin cm²'sine 4 wattan daha fazla güç verilmeyecektir.

25.282.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.282.2502		1000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.