

25.285.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.285.2004 (412-304)

Tanımı 7.000 Litre, Isıtıcısız ana yakıt deposu (TSE 712), YAĞ YAKIT DEPOLARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3861,90	400,00	200,00
2014	4635,00	483,00	241,50
2015	4896,00	537,00	268,50
2016	5463,00	672,00	336,00
2017	6093,00	723,00	361,50
2018	7389,00	828,00	414,00
2019	8514,01	702,00	351,00
2020	10354,71	820,45	410,23
2021	13164,73	977,66	488,83
2022-1	20429,67	1562,13	781,07
2022-2	39342,85	1862,03	931,02
2022-3	39676,37	2232,60	1116,30
2023-1	59279,76	3078,90	1539,45
2023-2	83346,51	4694,73	2347,37
2024	97710,66	7467,40	3733,70

25.285.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülün ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

25.285.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.