

25.305.7201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.7201/A (204-851/A)
Tanımı	PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz), (Bina içinde, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	2,94	0,75	0,38
2019	3,74	1,25	0,63
2020	4,20	1,48	0,74
2021	4,79	1,79	0,90
2022-1	8,13	2,74	1,37
2022-2	11,64	2,74	1,37
2022-3	12,49	3,58	1,79
2023-1	15,36	5,51	2,76
2023-2	21,81	9,00	4,50
2024	36,08	14,83	7,42

25.305.7201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70 ° C sıcaklıkta, azami olarak ise 95 °C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların işyerinde temini ve montajı.

25.305.7201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.