

25.305.8105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.8105/A (204-920/1-5/A)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	14,25	0,50	0,25
2016	15,88	0,69	0,35
2017	19,00	0,75	0,38
2018	19,13	0,88	0,44
2019	20,55	1,48	0,74
2020	21,36	1,73	0,87
2021	23,70	2,10	1,05
2022-1	43,85	3,23	1,62
2022-2	70,25	3,23	1,62
2022-3	71,20	4,18	2,09
2023-1	90,83	6,45	3,23
2023-2	120,70	10,55	5,28
2024	161,16	17,41	8,71

25.305.8105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.