

25.305.8106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.8106/A (204-920/1-6/A)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	22,25	0,50	0,25
2016	24,63	0,69	0,35
2017	28,38	0,75	0,38
2018	28,50	0,88	0,44
2019	30,35	1,48	0,74
2020	31,45	1,73	0,87
2021	34,80	2,10	1,05
2022-1	49,31	3,23	1,62
2022-2	79,26	3,23	1,62
2022-3	80,23	4,18	2,09
2023-1	101,76	6,45	3,23
2023-2	134,76	10,55	5,28
2024	179,91	17,41	8,71

25.305.8106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.