

25.355.6015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6015 (218-415)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1888,90	104,26	52,13
2014	2184,00	115,05	57,53
2015	2613,00	128,70	64,35
2016	2522,00	154,70	77,35
2017	2535,00	166,40	83,20
2018	3441,10	191,10	95,55
2019	4346,99	219,49	109,75
2020	0,00	0,00	0,00
2021	7837,09	314,72	157,36
2022-1	14650,19	480,19	240,10
2022-2	20743,29	480,19	240,10
2022-3	20887,35	624,25	312,13
2023-1	26301,12	967,37	483,69
2023-2	34519,07	1580,32	790,16
2024	56964,38	2608,13	1304,07

25.355.6015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.