

25.330.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.1210 (219-410)
Tanımı	250 Ø mm, Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	987,80	30,45	15,23
2014	988,00	33,50	16,75
2015	992,00	37,40	18,70
2016	1010,00	47,50	23,75
2017	1210,00	51,50	25,75
2018	1430,00	59,00	29,50
2019	1879,10	76,24	38,12
2020	2289,09	89,60	44,80
2021	2858,70	109,34	54,67
2022-1	5141,88	166,88	83,44
2022-2	8375,63	166,88	83,44
2022-3	8425,69	216,94	108,47
2023-1	13886,38	336,38	168,19
2023-2	19528,13	553,13	276,57
2024	33175,25	912,75	456,38

25.330.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısız, eksenel ve yanal hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genişleme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm genişlemeli.

25.330.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1210		250 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.