

25.330.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.2109 (219-1109)
Tanımı	150 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör), 30 mm genişlemeli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	676,55	29,50	14,75
2014	812,00	32,50	16,25
2015	816,00	36,30	18,15
2016	826,00	46,20	23,10
2017	885,00	49,70	24,85
2018	1080,00	57,00	28,50
2019	1313,35	69,39	34,70
2020	1512,10	81,55	40,78
2021	1887,70	99,51	49,76
2022-1	3389,38	151,88	75,94
2022-2	4702,16	151,88	75,94
2022-3	4747,73	197,44	98,72
2023-1	8497,38	306,13	153,07
2023-2	11971,88	503,13	251,57
2024	15742,75	830,25	415,13

25.330.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.2109		150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genişleme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.