

25.345.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.345.4102 (212-433)
Tanımı	DN 25 (1") Vidalı, Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar (TS 10624)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	195,60	6,55	3,28
2014	200,00	7,25	3,63
2015	201,00	8,10	4,05
2016	211,00	10,30	5,15
2017	256,00	11,10	5,55
2018	270,00	12,80	6,40
2019	343,23	16,58	8,29
2020	427,79	19,48	9,74
2021	534,15	23,76	11,88
2022-1	997,50	36,25	18,13
2022-2	1622,31	36,25	18,13
2022-3	1633,19	47,13	23,57
2023-1	1739,25	73,00	36,50
2023-2	2285,00	118,75	59,38
2024	2796,00	196,00	98,00

25.345.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretli, filtreli regülatör doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak çıkış basıncındaki sorunlarda gaz akışını durdurmak için kullanılan filtreli emniyet kapatmalı regülatörlerin işyerinde temini ve yerinde montajı.

25.345.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.4102		DN25 (1") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.