

25.350.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.350.1021 (216-321)

Tanımı Debisi m³/h: 60,1-100 Basıncım SS (7,01-8,50) Pa: 63001-76500, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1.450 devir/dakika'ya kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	952,90	49,85	24,93
2014	1100,00	55,00	27,50
2015	1530,00	61,50	30,75
2016	1920,00	76,00	38,00
2017	2120,00	82,00	41,00
2018	2850,00	94,00	47,00
2019	3695,81	195,69	97,85
2020	5130,10	229,94	114,97
2021	6895,81	280,59	140,29
2022-1	12890,63	428,13	214,07
2022-2	18249,50	428,13	214,07
2022-3	18377,94	556,56	278,28
2023-1	27600,00	862,50	431,25
2023-2	36171,88	1409,38	704,69
2024	49263,50	2326,00	1163,00

25.350.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.350.1021		Debisi m³/h 60,1-100 Basıncım SS (7,01-8,50) Pa 63001-76500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.