

25.350.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.350.2001 (216-401)

Tanımı Debisi m³/h: 0,5-2 Basıncım SS (0,25-0,70) Pa: 2250-5300, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 2.950 devir/dakika'ya kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	230,94	31,64	15,82
2014	266,40	34,83	17,42
2015	363,60	38,88	19,44
2016	396,00	48,15	24,08
2017	434,70	52,20	26,10
2018	576,90	59,85	29,93
2019	695,74	39,09	19,55
2020	965,24	45,94	22,97
2021	1297,11	56,03	28,02
2022-1	2425,50	85,50	42,75
2022-2	3431,70	85,50	42,75
2022-3	3457,35	111,15	55,58
2023-1	4188,49	172,24	86,12
2023-2	5502,38	281,25	140,63
2024	7513,43	464,18	232,09

25.350.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 2900 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min. pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri % 10 eksiltilerek uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.