

## 25.307.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1105 (204-4105)

**Tanımı** Anma ölçüsü 1½", muhafaza dış çapı 110 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19,00	3,45	1,73
2014	26,20	4,95	2,48
2015	27,90	5,50	2,75
2016	29,40	7,00	3,50
2017	34,90	7,60	3,80
2018	44,20	8,75	4,38
2019	54,93	16,93	8,47
2020	62,44	19,88	9,94
2021	90,24	24,26	12,13
2022-1	156,39	37,01	18,51
2022-2	299,64	37,01	18,51
2022-3	310,73	48,10	24,05
2023-1	338,26	74,51	37,26
2023-2	477,50	121,25	60,63
2024	663,88	200,13	100,07

## 25.307.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1105		1 1/2" 110 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.