

25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.307.1107/A (204-4107/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 2½", muhafaza dış çapı 140 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	38,86	5,53	2,77
2014	50,70	7,61	3,81
2015	53,82	8,45	4,23
2016	56,16	10,79	5,40
2017	66,95	11,57	5,79
2018	85,80	13,26	6,63
2019	104,70	26,95	13,48
2020	118,76	31,67	15,84
2021	173,60	38,61	19,30
2022-1	301,03	58,90	29,45
2022-2	591,58	58,90	29,45
2022-3	609,26	76,58	38,29
2023-1	651,63	118,63	59,32
2023-2	912,85	192,97	96,49
2024	1218,75	318,50	159,25

25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.