

25.307.1109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1109/A (204-4109/A)

Tanımı Anma ölçüsü 4", muhafaza dış çapı 200 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	69,49	7,02	3,51
2014	89,05	10,53	5,27
2015	94,25	11,77	5,89
2016	97,50	14,95	7,48
2017	117,00	17,42	8,71
2018	149,50	20,02	10,01
2019	175,34	31,86	15,93
2020	198,16	37,45	18,73
2021	294,81	45,71	22,86
2022-1	514,98	69,73	34,87
2022-2	1049,28	69,73	34,87
2022-3	1070,17	90,62	45,31
2023-1	1120,26	140,39	70,20
2023-2	1552,69	228,32	114,16
2024	1966,09	376,84	188,42

25.307.1109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.