

25.337.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.2207 (225-227)
Tanımı	200 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4102,00	171,60	85,80
2014	4190,00	189,00	94,50
2015	2700,00	211,00	105,50
2016	2760,00	268,00	134,00
2017	2910,00	289,00	144,50
2018	2830,00	331,00	165,50
2019	2768,58	157,13	78,57
2020	3057,23	184,63	92,32
2021	3816,04	225,29	112,64
2022-1	7106,25	343,75	171,88
2022-2	11501,88	343,75	171,88
2022-3	11605,00	446,88	223,44
2023-1	11851,25	692,50	346,25
2023-2	14531,25	1131,25	565,63
2024	19967,00	1867,00	933,50

25.337.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

25.337.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.2207		200 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.