

## 25.332.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.332.1112 (220-112)

**Tanımı** 200 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	543,95	16,40	8,20
2014	740,00	18,10	9,05
2015	627,00	20,20	10,10
2016	754,00	25,70	12,85
2017	756,00	27,70	13,85
2018	855,00	31,80	15,90
2019	1133,10	72,81	36,41
2020	1516,95	85,56	42,78
2021	1893,66	104,43	52,22
2022-1	2871,88	159,38	79,69
2022-2	3441,50	159,38	79,69
2022-3	3489,31	207,19	103,60
2023-1	4588,75	321,25	160,63
2023-2	5863,13	528,13	264,07
2024	8874,00	871,50	435,75

## 25.332.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

## 25.332.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.332.1112		200 Ø mm / Flaşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.