

25.567.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.567.1206 (360-207)
Tanımı	DN 200, İki yöllu, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	21114,00	21114,00	10557,00
2014	22170,00	22170,00	11085,00
2015	22190,00	123,00	61,50
2016	22220,00	148,00	74,00
2017	22900,00	160,00	80,00
2018	28490,00	65,00	32,50
2019	36190,00	82,50	41,25
2020	36930,00	97,00	48,50
2021	48010,00	119,00	59,50
2022-1	79501,20	202,81	101,41
2022-2	131045,16	202,81	101,41
2022-3	131106,01	263,66	131,83
2023-1	148533,88	408,88	204,44
2023-2	201031,58	673,44	336,72
2024	265736,25	1111,25	555,63

25.567.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç değişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneğe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil değildir)

25.567.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.1206		DN 200 / İki yönlü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.