

## 25.567.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.567.2105 (370-105)</b>                                                                                                             |
| <b>Tanımı</b>  | 40 Ø mm, Dönüş Hattına monte edilecek, PN 16, Gövde ve Kontrol Ünitesi, Vidalı, Bronz<br>Gövde, Fark Basınç Ayar Aralığı: 0,05 - 1,5 Bar |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                            |
| <b>Fasikül</b> | Otomatik Kontrol Tesisatı                                                                                                                |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 760,00       | 26,90         | 13,45           |
| 2019   | 768,00       | 34,10         | 17,05           |
| 2020   | 774,00       | 40,10         | 20,05           |
| 2021   | 1010,00      | 49,00         | 24,50           |
| 2022-1 | 1788,55      | 58,75         | 29,38           |
| 2022-2 | 2912,93      | 58,75         | 29,38           |
| 2022-3 | 2930,55      | 76,38         | 38,19           |
| 2023-1 | 4838,38      | 118,38        | 59,19           |
| 2023-2 | 6801,75      | 193,75        | 96,88           |
| 2024   | 10893,50     | 319,75        | 159,88          |

## 25.567.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren onaylı projesine uygun olarak seçilecek, oturmali tip (glob), pik döküm (GG 25), sfero süküm (GGG 40.3), çelik döküm (GS-C 25), bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik siti (oturma bileziği) ve mili, EPDM diyaframli, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç kontrol vanasının, gidiş-dönüş vanaları ve kapiler boru seti ile işyerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralığı: Proje değerlerinden alınacaktır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                        |        |          |
| 20.567.2105 |                 | 40ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                   | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                             | Saat   | 0,700000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                    | Saat   | 0,700000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.