

## 25.567.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.3101 (380-102)

**Tanımı** 20 Ø mm, PN 16, Gövde ve Kontrol Ünitesi, Vidalı, Bronz Gövde, Fark Basınç Ayar Aralığı: 0,05 - 1,0 Bar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 75,00        | 75,00         | 37,50           |
| 2014   | 79,00        | 79,00         | 39,50           |
| 2015   | 80,50        | 12,30         | 6,15            |
| 2016   | 93,50        | 14,80         | 7,40            |
| 2017   | 115,00       | 16,00         | 8,00            |
| 2018   | 166,00       | 22,20         | 11,10           |
| 2019   | 201,00       | 28,10         | 14,05           |
| 2020   | 250,00       | 33,10         | 16,55           |
| 2021   | 323,00       | 40,40         | 20,20           |
| 2022-1 | 577,56       | 40,63         | 20,32           |
| 2022-2 | 926,58       | 40,63         | 20,32           |
| 2022-3 | 938,76       | 52,81         | 26,41           |
| 2023-1 | 1676,88      | 81,88         | 40,94           |
| 2023-2 | 2367,38      | 134,38        | 67,19           |
| 2024   | 3795,50      | 221,75        | 110,88          |

## 25.567.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren projesine uygun olarak seçilecek, Oturmali Tip (Glob), Pık Döküm (GG 25), Sfero Döküm (GGG 40.3), Çelik Döküm (GS-C 25), Bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik Siti (Oturma Bileziği) ve mili, EPDM diyaframli, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç tahliye vanasının işyerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralıkları Projeden alınacaktır.)

## 25.567.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                        |        |          |
| 20.567.3101 |                 | 20ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi,<br>Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark<br>Basınç Tahliye Vanaları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                   | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                             | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                    | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.