

25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.700.2101 (1002-201)
Tanımı	Tüpsüz Model, TS. EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	610,00	60,00	30,00
2014	629,00	66,00	33,00
2015	636,00	73,00	36,50
2016	655,00	91,50	45,75
2017	775,00	98,50	49,25
2018	756,00	113,00	56,50
2019	882,00	143,00	71,50
2020	981,00	168,00	84,00
2021	1260,00	205,00	102,50
2022-1	2187,50	300,00	150,00
2022-2	3414,38	300,00	150,00
2022-3	3504,38	390,00	195,00
2023-1	4031,25	605,00	302,50
2023-2	5626,25	1000,00	500,00
2024	7433,75	1650,00	825,00

25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Hortumu: TS 9222'ye uygun DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS EN 671-2'ye uygun, diğer özellikler BFT 25.700.1000'deki gibi.

25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.700.2101		Tüpsüz Model / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.