

25.700.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.700.3200 (1002-310)
Tanımı	ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3950,00	100,00	50,00
2014	4070,00	110,00	55,00
2015	3370,00	121,00	60,50
2016	3410,00	152,00	76,00
2017	3430,00	164,00	82,00
2018	2970,00	188,00	94,00
2019	3020,00	238,00	119,00
2020	3340,00	279,00	139,50
2021	4290,00	341,00	170,50
2022-1	6087,50	375,00	187,50
2022-2	9800,63	375,00	187,50
2022-3	9913,13	487,50	243,75
2023-1	10653,75	756,25	378,13
2023-2	14612,50	1250,00	625,00
2024	16762,50	2062,50	1031,25

25.700.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; 1,5 mm galvaniz sacdan imal, ayaklı, RAL 3001-3002 elektrostatik toz boyalı, çift raflı veya çift makaralı, dolap içine 2 adet 2½," 20 metre TS 9222'e uygun bez hortum, 2 adet 2½ lansı, hortumların ve lansın uçlarında 2½ DIN 14811'e uygun storz kaplin bulunan yangın dolabının işyerinde temini ve montajı.

25.700.3200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.700.3200		Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.