

25.400.9206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.400.9206 (245-206)
Tanımı	250 mm dahil kaplama çapı 300 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	20,30	8,75	4,38
2017	24,80	9,50	4,75
2018	25,86	10,85	5,43
2019	33,66	13,74	6,87
2020	37,63	16,15	8,08
2021	54,10	19,69	9,85
2022-1	82,03	19,41	9,71
2022-2	113,08	19,41	9,71
2022-3	118,98	25,31	12,66
2023-1	147,01	39,38	19,69
2023-2	199,24	64,69	32,35
2024	265,23	106,88	53,44

25.400.9206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.9206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	4,140000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.