

25.550.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.550.1202 (301-306)
Tanımı	120 °C'ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	238,00	12,40	6,20
2019	313,00	15,70	7,85
2020	391,00	18,50	9,25
2021	496,00	22,60	11,30
2022-1	813,25	34,50	17,25
2022-2	1148,11	34,50	17,25
2022-3	1158,61	45,00	22,50
2023-1	2186,25	70,00	35,00
2023-2	2866,13	115,00	57,50
2024	4592,50	190,00	95,00

25.550.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıcaklık izleyici elemanı kazana, boruya veya sıvı ile dolu her hangi bir ortama daldırılabilen, çeşitli bölüntülü, sıcaklık ayar düğmeli, ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kontağı açan veya kapatan, fark aralığı ayar düğmeli, iki konumlu elektrikli daldırma termostatının işyerinde temini, kovani ile birlikte yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.550.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.550.1202		120 °C' ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar / İki konumlu elektrikli daldırma termostatu / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.