

35.750.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.750.2003 (981-103)

Tanımı 3x25 veya 4x20 mm ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	25,00	3,00	1,50
2014	28,30	3,30	1,65
2015	30,50	4,15	2,08
2016	27,40	4,90	2,45
2017	32,80	5,30	2,65
2018	36,40	6,10	3,05
2019	43,90	7,55	3,78
2020	51,00	8,90	4,45
2021	72,00	10,90	5,45
2022-1	94,00	14,20	7,10
2022-2	186,68	14,20	7,10
2022-3	191,00	18,50	9,25
2023-1	219,00	28,70	14,35
2023-2	300,00	46,00	23,00
2024	443,00	87,50	43,75

35.750.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Şartnamesinde yazılı olduğu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, iletken gerektiğinde eklerin termokaynak ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.750.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.2003		3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,140000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.