

35.750.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.750.3002 (982-102)

Tanımı 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70li çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	10,00	3,00	1,50
2014	11,30	3,30	1,65
2015	12,00	3,80	1,90
2016	13,00	4,50	2,25
2017	15,10	4,85	2,43
2018	17,40	5,60	2,80
2019	19,30	6,90	3,45
2020	22,40	8,15	4,08
2021	29,90	9,95	4,97
2022-1	38,90	13,00	6,50
2022-2	41,49	13,00	6,50
2022-3	45,40	17,00	8,50
2023-1	58,00	26,30	13,15
2023-2	84,50	42,10	21,05
2024	144,00	80,00	40,00

35.750.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60 - 80 cm derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.750.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.3002		30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,140000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.