

35.750.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.750.4003 (983-103)
Tanımı	İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad:.)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	60,00	10,00	5,00
2014	68,00	11,00	5,50
2015	73,50	14,00	7,00
2016	79,50	16,60	8,30
2017	93,50	17,90	8,95
2018	98,50	20,50	10,25
2019	115,00	25,30	12,65
2020	133,00	29,80	14,90
2021	171,00	36,30	18,15
2022-1	223,00	47,20	23,60
2022-2	240,58	47,20	23,60
2022-3	255,00	61,50	30,75
2023-1	421,00	95,50	47,75
2023-2	586,00	153,00	76,50
2024	941,00	291,00	145,50

35.750.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İniş iletkenlerinin 0,5 m'si toprak içinde kalmak üzere 3 m'lik 20 mm'lik galvanizli demir boru içine alınması (3 m'den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) İletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bütün malzemenin işyerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.750.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.4003		İletken koruyucu borusu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,540000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,540000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.