

25.732.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.732.1201 (1027-001)
Tanımı	2 kg Karbondioksit (CO2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler, (TS EN 12094-1,2,3)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	94,00	4,00	2,00
2014	101,00	4,40	2,20
2015	126,00	4,85	2,43
2016	134,00	6,10	3,05
2017	167,00	6,60	3,30
2018	168,00	6,60	3,30
2019	226,00	8,35	4,18
2020	282,00	9,80	4,90
2021	364,00	12,00	6,00
2022-1	679,75	17,25	8,63
2022-2	964,63	17,25	8,63
2022-3	969,88	22,50	11,25
2023-1	982,50	35,00	17,50
2023-2	1337,50	57,50	28,75
2024	1887,50	95,00	47,50

25.732.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, B ve °C sınıfı yangına uygun, kaynaksız yekpare gövdeli, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, CO2 gazlı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.732.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.732.1201		2 Kg / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 12094-1,2,3) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.