

25.732.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.732.1302 (1028-002)
Tanımı	9 kg Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler, Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler (TS EN 13656-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	93,00	7,00	3,50
2014	100,00	7,70	3,85
2015	106,00	8,45	4,23
2016	113,00	10,60	5,30
2017	140,00	11,40	5,70
2018	136,00	11,40	5,70
2019	183,00	14,50	7,25
2020	206,00	17,00	8,50
2021	265,00	20,80	10,40
2022-1	477,25	17,25	8,63
2022-2	675,05	17,25	8,63
2022-3	680,30	22,50	11,25
2023-1	825,00	35,00	17,50
2023-2	1125,00	57,50	28,75
2024	1376,25	95,00	47,50

25.732.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, A ve B sınıfı yangına uygun, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, AFFF tipi köpüklü, alışımlı sıvama gövdeli, deiyonize su ile karışımı yapılmış, söndürücü gövde içi ve dışı korozyona dayanıklı gövde içi ayrıca plastik kaplamalı, dışı koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.732.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.732.1302		9 Kg / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 13656-1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.