

35.440.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.440.2202 (833-752)
Tanımı	2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli, Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	297,00	0,00	0,00
2019	372,00	0,00	0,00
2020	372,00	0,00	0,00
2021	447,00	0,00	0,00
2022-1	671,00	0,00	0,00
2022-2	1084,60	0,00	0,00
2022-3	1090,00	0,00	0,00
2023-1	1250,00	0,00	0,00
2023-2	1530,00	0,00	0,00
2024	2450,00	0,00	0,00

35.440.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Acil durumlarda kullanılan, TS EN 60598-2-22 standardına uygun, çalışma sıcaklık aralığı 0-40 °C olan, en az IP 40 koruma sınıflı, şebeke gerilimi kesildiğinde belirtilen süreleri kesintisiz olarak verecek kapasitede sızdırmaz kuru tip tam bakımsız kurşun asit akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip bağımsız ve taşınabilen aydınlatma armatürü, işyerine temini ve çalışır halde teslimi.

35.440.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.440.2202		2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli / Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri (Rayici)	Ad	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.