

25.720.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.720.7202 (1020-502)
Tanımı	DN 100 Pompa akışmetre, Pompa akışmetre
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2415,00	154,00	77,00
2014	2660,00	170,00	85,00
2015	3300,00	187,00	93,50
2016	3820,00	234,00	117,00
2017	4920,00	252,00	126,00
2018	4960,00	289,00	144,50
2019	5600,00	366,00	183,00
2020	5930,00	429,00	214,50
2021	7620,00	524,00	262,00
2022-1	8975,00	525,00	262,50
2022-2	12608,50	525,00	262,50
2022-3	12766,00	682,50	341,25
2023-1	18583,75	1058,75	529,38
2023-2	24537,50	1750,00	875,00
2024	30237,50	2887,50	1443,75

25.720.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basınç sınıfında, ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibreli analog göstergeli, pompa deneme akış metrenin işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.720.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.720.7202		Dn 100 / Pompa Akışmetre (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.