

25.725.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.725.2103 (1010-313)
Tanımı	DN 50, Çift Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19,80	2,00	1,00
2014	21,20	2,20	1,10
2015	23,40	2,40	1,20
2016	26,10	3,00	1,50
2017	29,80	3,25	1,63
2018	42,30	3,75	1,88
2019	52,00	4,75	2,38
2020	67,00	5,60	2,80
2021	86,50	6,85	3,42
2022-1	144,54	10,79	5,40
2022-2	202,05	10,79	5,40
2022-3	205,33	14,06	7,03
2023-1	255,63	21,88	10,94
2023-2	340,94	35,94	17,97
2024	486,88	59,38	29,69

25.725.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının işyerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.2103		DN 50 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.