

25.725.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.725.2104 (1010-314)
Tanımı	DN 65, Çift Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,70	2,00	1,00
2014	22,20	2,20	1,10
2015	24,50	2,40	1,20
2016	27,40	3,00	1,50
2017	31,30	3,25	1,63
2018	44,40	3,75	1,88
2019	54,50	4,75	2,38
2020	70,50	5,60	2,80
2021	91,00	6,85	3,42
2022-1	152,04	10,79	5,40
2022-2	212,78	10,79	5,40
2022-3	216,05	14,06	7,03
2023-1	269,38	21,88	10,94
2023-2	358,44	35,94	17,97
2024	511,88	59,38	29,69

25.725.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının işyerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.2104		DN 65 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.