

25.725.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.725.2106 (1010-316)
Tanımı	DN 100, Çift Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	31,50	3,00	1,50
2014	33,80	3,30	1,65
2015	37,20	3,65	1,83
2016	41,50	4,60	2,30
2017	47,40	4,95	2,48
2018	67,50	5,70	2,85
2019	82,50	7,25	3,63
2020	107,00	8,50	4,25
2021	138,00	10,40	5,20
2022-1	232,25	17,25	8,63
2022-2	324,70	17,25	8,63
2022-3	329,95	22,50	11,25
2023-1	411,25	35,00	17,50
2023-2	547,50	57,50	28,75
2024	781,25	95,00	47,50

25.725.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının işyerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.2106		DN 100 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.