

25.725.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.725.2203 (1010-323)
Tanımı	DN 50, Dört Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	51,30	8,00	4,00
2014	55,00	8,80	4,40
2015	60,50	9,70	4,85
2016	68,50	12,20	6,10
2017	78,00	13,20	6,60
2018	110,00	15,20	7,60
2019	135,00	19,30	9,65
2020	173,00	22,60	11,30
2021	222,00	27,60	13,80
2022-1	365,00	37,50	18,75
2022-2	505,83	37,50	18,75
2022-3	517,08	48,75	24,38
2023-1	648,13	75,63	37,82
2023-2	870,00	125,00	62,50
2024	1063,75	206,25	103,13

25.725.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının işyerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.2203		DN 50 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.