

25.725.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.725.2207 (1010-327)
Tanımı	DN 150, Dört Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	169,20	26,00	13,00
2014	182,00	28,60	14,30
2015	201,00	31,50	15,75
2016	226,00	39,40	19,70
2017	257,00	42,40	21,20
2018	264,00	48,60	24,30
2019	324,00	61,50	30,75
2020	414,00	72,00	36,00
2021	530,00	88,00	44,00
2022-1	857,50	112,50	56,25
2022-2	1177,85	112,50	56,25
2022-3	1211,60	146,25	73,13
2023-1	1526,88	226,88	113,44
2023-2	2065,00	375,00	187,50
2024	2901,25	618,75	309,38

25.725.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının işyerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.2207		DN 150 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.