

## 43.555.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.555.1115 (36.20005)

**Tanımı** Çapı 700 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 21,71        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 33,10        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 22,92        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 27,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 30,94        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 35,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 44,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 52,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 63,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 102,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 110,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 136,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 196,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 304,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 485,45       | 0,00          | 0,00            |

## 43.555.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çelik boru (Ø700 mm) başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü:Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.555.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                           | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.160.1023 | 04.107          | Kerosen (gazyağı)                                                                | kg     | 0,350000 |
| 10.330.5404 | 04.610/D        | Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan)<br>(TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107) | kg     | 3,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                         | Saat   | 1,300000 |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası                                                                 | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.