

43.696.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.696.1409

Tanımı 5 kVA Kesintisiz güç kaynağının (30 dakika) yerleştirilmesi (Kesintisiz güç kaynağı bedeli dahil)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

43.696.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1 veya 3 faz 50 Hz. ($\pm 5\%$ toleranslı) 220 VAC - 380 VAC ($\pm 20\%$ toleranslı) giriş, 1 veya 3 faz 50 Hz ($\pm 1\%$ toleranslı), 220 V AC - 380 V AC ($\pm 1\%$ toleranslı) çıkışlı, bakımsız tip kuru akülü, en az 1 adet 12 VDC akü grubuna sahip, TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip, şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde, çıkışta oluşan kısa devre durumlarında, soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı kendini koruyabilen, OnLine tip, koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun, çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun, KGK verimi en az %95 olan kesintisiz güç kaynağının (5 kVA, 30 dakika) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, kesintisiz güç kaynağının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1409		5 kVA Kesintisiz güç kaynağı (30 dakika)	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.