

43.696.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.696.1162

Tanımı Oksijen ölçüm setinin yerleştirilmesi (Oksijen ölçüm seti bedeli dahil)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

43.696.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, sıvı içinde sürekli ölçüm esasına göre çalışan, kullanıcı kalibrasyonu gerektirmeyen, elektrot, elektrolit gibi zamanla değiştirilmesi gereken parçalar içermeyen, dahili sıcaklık sensörüne sahip ve ortam sıcaklığı kompanzasyonunu otomatik yapan, $\pm 1\%$ hassasiyete sahip, prop ölçüm aralığı 0 - 20 mg/lit, çalışma sıcaklığı: 0 - 50 °C aralığında, çalışma basıncı min. 1 bar, Transmitter - sensör arasına bağlanan kablo, konektör veya plug'ları korozyona dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz tipte, en az IP67 koruma sınıfında, ölçüm probu, yeterli uzunlukta kablo, havuza daldırma montaj aparatı içeren, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, oksijen ölçüm setinin temin edilip kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, oksijen ölçüm setinin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1162		Oksijen ölçüm seti	Tk	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.