

44.100.1983 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.1983 (019.203)

Tanımı Yüzey İzolesi 100 + 100 mm Polistren Tank ve Yüzey İzolesi

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	47,35	0,00	0,00
2014	51,99	0,00	0,00
2015	55,00	0,00	0,00
2016	60,00	0,00	0,00
2017	68,00	0,00	0,00
2018	76,00	0,00	0,00
2019	100,00	0,00	0,00
2020	83,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

44.100.1983 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

POLİSTREN TANK VE YÜZEY İZOLESİ (Ölçü: m²) İzole edilecek tank, vana veya yüzeylerin üzerine sıcak bitüm sürülmesi, en az 15 kg/m³ yoğunlukta polistrenin dilimler halinde birinci katın yapıştırılıp en fazla 1 metre aralıklarda galvaniz çemberle sarılıp sabitleştirilmesi, ara boşlukların sıcak bitümle doldurulup ikinci kat polistrenin yapıştırılması ve tahta çiviler ile tutturulması, Galvaniz çember ile izolenin sabitleştirilmesi, boşlukların sıcak şekilde kaliteli Amerikan bezi ile sarılması ve tutkallanması, tutkalın kurumasını müteakip 2 kat plastik boya ile boyanması, tam tekml malzeme işçilik dâhil olmak üzere iş yerinde yapılması, izolenin dışında ölçülerek metrekare olarak fiyatlandırılması. (İhzarat bedeli %80)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.1983 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.