

TCDD-ELF-7286 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ELF-7286
Tanımı	KUMANDA BİNASI
Birimi	AD
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Elektrifikasyon

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	305044,58	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ELF-7286 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Proje ve teknik şartnamelerin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, transformatör merkezi kontrol ve kumanda cihazlarının bulunacağı oda, kompanzasyon odaları, akü odası, haberleşme odası, ekipman odası, duş, tuvalet, su deposu (2 ton kapasiteli), yükseltilmiş zemin ve yükseltilmiş zemin altındaki her çeşit kablo taşıma sistemleri, tüm inşaatı, klimalar ve regülatörü, oda sıcaklık ölçüm sistemi, kapı switch'leri, yangın ihbar sistemi, ac-dc aydınlatmalar, elektrik ve sıhhi tesisatı ve tanıtımda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerekli yapılarla birlikte transformatör merkezi kumanda binasının yapımı, işletmeye hazır teslimi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Teknik şartnamesine göre sahada ve/veya üretim tesisinde yapılması gereken testler, testler sırasında kullanılan araç, ekipman, ölçüm cihazları ve bunların kalibrasyonu için harcanan bedeller, test için kullanılan araç, ekipman ve cihazlar için sarf edilen enerji, test sırasında zayi olan malzeme, testlerin yapılması için 3. taraflara (bağımsız laboratuvar veya bağımsız denetçi vb) yapılan ödemeler, aşırı soğuk ve aşırı sıcaklarda alınması gereken koruma tedbirleri, temel betonuna ait sulama masrafları, binanın oturduğu alanın çevresinde bırakılan boşluklarda temelin üstünün andezit taşıyla kaplanması, binaya erişim için gerektiğinde merdiven yapılması, binanın suya karşı izolasyonunun yapılması, beton içinde kullanılan her tipte donatı, grobeton, "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Projelerinde gösterilen adet cinsinden miktardır.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-ELF-7286 Kumanda Binası Tip-1" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen adet teklif birim fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-ELF-7286 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.