

25.485.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.485.2004 (167-2103)
Tanımı	5.000 Kcal/h Kasetli Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı, 4 Borulu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39468,54	1725,49	862,75
2025-Kasım	38755,21	1710,69	855,35
2025-Ekim	38482,45	1668,15	834,08
2025-Eylül	37969,62	1615,89	807,95
2025-Ocak	31526,26	1396,88	698,44
2024	27219,00	1057,50	528,75
2023-2	18062,26	640,63	320,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12828,00	396,25	198,13
2022-3	9475,51	255,94	127,97
2022-2	9404,64	196,88	98,44
2022-1	6851,26	196,88	98,44
2021	3792,00	109,00	54,50
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2433,73	75,69	37,85
2018	1836,00	30,90	15,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Diğer özellikleri BFT 25.485.1000'deki Fan-coil çeşitlerinde aynı olmak üzere ilgili pozun montajlı birim fiyatları %20 arttırılarak, montaj bedelleri arttırılmadan uygulanır.

Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V, 50 Hz tek milli veya çift milli, üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen, dinamik ve statik olarak balansı alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır. Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. Serpantin altında yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş ve ses ve ısı performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktır. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır.

Not: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.