

25.264.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2120 (176-506)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 51 cm, 10-32 Atü arası basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26528,40	604,50	302,25
2025-Kasım	25307,75	599,30	299,65
2025-Ekim	24620,44	584,43	292,22
2025-Eylül	24625,92	566,10	283,05
2025-Ocak	21032,26	489,38	244,69
2024	18220,50	371,25	185,63
2023-2	11485,50	225,00	112,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7897,36	136,13	68,07
2022-3	4524,00	87,75	43,88
2022-2	4499,70	67,50	33,75
2022-1	3171,00	67,50	33,75
2021	2048,98	44,21	22,11
2020	1900,15	36,24	18,12
2019	1558,86	30,83	15,42
2018	1212,00	21,90	10,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

25.264.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.