

25.282.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.282.1205 (409-205)
Tanımı	4.000 l/h, 6 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50642,71	2863,85	1431,93
2025-Kasım	50101,36	2839,28	1419,64
2025-Ekim	49427,21	2768,69	1384,35
2025-Eylül	48384,77	2681,93	1340,97
2025-Ocak	39982,13	2318,44	1159,22
2024	34447,50	1756,25	878,13
2023-2	30406,87	1064,06	532,03
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20869,66	653,88	326,94
2022-3	13462,32	422,10	211,05
2022-2	13345,43	324,69	162,35
2022-1	9449,63	324,69	162,35
2021	6107,71	212,84	106,42
2020	3985,01	174,44	87,22
2019	2974,96	148,46	74,23
2018	2328,00	97,00	48,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

25.282.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.